２０２４年度　水質検査結果

清水　簡易水道粟生・二川配水区

	項　目　名	基準値	定量下限値	統　計			最大値の基準値に対する比			検　査　実　績　推　移											
				最大	最小	平均	＞１／１０	＞１／５	＞１／２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
	採取日	―	―	－	－	－				2024/04/24	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/16	2024/08/20	2024/09/17	2024/10/15	2024/11/12	2024/12/17	2025/01/14	2025/02/18	2025/03/11
	時間	―	―	－	－	－				08:56	08:03	08:57	09:03	08:50	08:33	09:09	08:29	09:01	08:57	09:00	09:05
	気温	―	―	－	－	－				19.0	12.0	24.0	26.0	26.0	25.0	20.0	13.0	4.0	2.0	3.0	10.0
	水温	―	―	26.5	6.0	16.1				16.0	15.0	18.5	23.0	26.5	25.5	21.0	18.0	9.0	6.0	7.0	8.0
1	一般細菌	1 mL の検水で形成される集落数が 100 以下であること	0	22	0	3				0	0	0	0	3	7	0	0	22	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	―	―	―	―				検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
8	六価クロム化合物	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満					0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満					0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.6	0.6	0.6								0.6							
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満								0.08未満							
13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満					0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	
14	四塩化炭素	0.002	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満							
15	１，４－ジオキサン	0.05	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満					0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
16	シス－１，２－ジクロロエチレン 及びトランス－１，２－ジクロロエチレン	0.04	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
17	ジクロロメタン	0.02	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
20	ベンゼン	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
21	塩素酸	0.6	0.06	0.31	0.06未満	0.12			○		0.16			0.31			0.06未満			0.06未満	
22	クロロ酢酸	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満					0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	0.001	0.014	0.001	0.008		○			0.010			0.014			0.005			0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.003	0.004	0.003未満	0.003未満	○				0.004			0.003			0.003未満			0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満					0.001未満			0.001			0.001			0.001未満	
26	臭素酸	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	0.001	0.021	0.002	0.011		○			0.013			0.021			0.009			0.002	
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.003	0.010	0.003未満	0.006		○			0.009			0.010			0.004			0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.006	0.001	0.003	○				0.003			0.006			0.003			0.001	
30	ブロモホルム	0.09	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.008	0.008未満	0.008未満	0.008未満					0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満					0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	
34	鉄及びその化合物	0.3	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満								0.03未満							
35	銅及びその化合物	1.0	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満							
36	ナトリウム及びその化合物	200	0.1	5.4	5.4	5.4								5.4							
37	マンガン及びその化合物	0.05	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満								0.005未満							
38	塩化物イオン	200	0.2	3.4	2.9	3.1				3.1	3.1	3.1	3.1	3.4	2.9	3.0	2.9	3.0	3.2	3.0	3.2
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300	1.0	16	16	16								16							
40	蒸発残留物	500	1	65	65	65	○							65							
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満							
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	○				0.004			0.003			0.002未満			0.002未満	
45	フェノール類	0.005	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満							
46	有機物（ＴＯＣ）	3	0.1	0.4	0.1	0.3	○			0.1	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.1	0.3	0.1	0.3
47	ｐＨ値	5.8 以上 8.6 以下	―	7.6	7.4	7.5				7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	―	―	―	―				異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	―	―	―	―				異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満				0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満				0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
00	残留塩素	1.0	0.01	0.50	0.30	0.36		○		0.4	0.3	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40

定量下限値以下の値は、統計上『０』として取り扱った。
最大値の基準値に対する比が該当すれば、○印を表示しその欄を赤色で表示

２０２４年度　水質検査結果

清水　簡易水道清水・三田配水区

	項　目　名	基準値	定量下限値	統計 最大	統計 最小	統計 平均	最大値の基準値に対する比 ＞１／１０	＞１／５	＞１／２	検査実績推移 ４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
	採取日	―	―	－	－	－				2024/04/24	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/16	2024/08/20	2024/09/17	2024/10/15	2024/11/12	2024/12/17	2025/01/14	2025/02/18	2025/03/11
	時間	―	―	－	－	－				09:17	08:27	09:20	09:37	09:18	08:53	09:33	08:59	09:24	09:22	09:30	09:25
	気温	―	―	－	－	－				20.0	14.0	24.0	27.0	26.0	25.0	19	11.0	2.5	3.0	1.0	11.0
	水温	―	―	28.0	4.0	16.8				17.0	17.0	22.0	24.0	28.0	28.0	23.0	16.5	9.5	6.0	4.0	7.0
1	一般細菌	1 mL の検水で形成される集落数が 100 以下であること	0	8	0	1				1	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	―	―	―	―				検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
8	六価クロム化合物	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満					0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満					0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.5	0.5	0.5								0.5							
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満								0.08未満							
13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満					0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	
14	四塩化炭素	0.002	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満							
15	１，４－ジオキサン	0.05	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満					0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
16	シス－１，２－ジクロロエチレン 及びトランス－１，２－ジクロロエチレン	0.04	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
17	ジクロロメタン	0.02	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
20	ベンゼン	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
21	塩素酸	0.6	0.06	0.24	0.06未満	0.06		○			0.06未満			0.24			0.06未満			0.06未満	
22	クロロ酢酸	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満					0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	0.001	0.009	0.001	0.005	○				0.006			0.009			0.002			0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.003	0.003	0.003未満	0.003未満					0.003未満			0.003			0.003未満			0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
26	臭素酸	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	0.001	0.011	0.001	0.006	○				0.007			0.011			0.003			0.001	
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.003	0.005	0.003未満	0.003未満	○				0.004			0.005			0.003未満			0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.002	0.001未満	0.001					0.001			0.002			0.001			0.001未満	
30	ブロモホルム	0.09	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.008	0.008未満	0.008未満	0.008未満					0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満					0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	
34	鉄及びその化合物	0.3	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満								0.03未満							
35	銅及びその化合物	1.0	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満							
36	ナトリウム及びその化合物	200	0.1	5.6	5.6	5.6								5.6							
37	マンガン及びその化合物	0.05	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満								0.005未満							
38	塩化物イオン	200	0.2	3.3	2.6	2.9				2.8	2.6	2.6	2.8	3.0	3.3	2.6	2.9	2.8	3.2	2.8	3.0
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300	1.0	34	34	34	○							34							
40	蒸発残留物	500	1	78	78	78	○							78							
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満							
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満					0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
45	フェノール類	0.005	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満							
46	有機物（ＴＯＣ）	3	0.1	0.3	0.1	0.2				0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3
47	ｐＨ値	5.8 以上 8.6 以下	―	7.7	7.2	7.5				7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	―	―	―	―				異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	―	―	―	―				異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満				0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満				0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
00	残留塩素	1.0	0.01	0.50	0.30	0.38		○		0.4	0.3	0.40	0.40	0.30	0.4	0.40	0.50	0.30	0.4	0.40	0.40

定量下限値以下の値は、統計上『０』として取り扱った。
最大値の基準値に対する比が該当すれば、○印を表示しその欄を赤色で表示

２０２４年度　水質検査結果

清水　簡易水道久野原配水区

	項　目　名	基準値	定量下限値	統計 最大	統計 最小	統計 平均	最大値の基準値に対する比 ＞１／１０	＞１／５	＞１／２	検査実績推移 ４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
	採取日	－	－	－	－	－				2024/04/24	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/16	2024/08/20	2024/09/17	2024/10/15	2024/11/12	2024/12/17	2025/01/14	2025/02/18	2025/03/11
	時間	－	－	－	－	－				09:36	08:50	09:39	10:07	10:25	09:13	10:17	09:22	09:47	09:40	09:55	09:45
	気温	－	－	－	－	－				21.0	13.0	23.0	28.5	30.0	25.0	23.0	12.0	3.0	4.0	1.0	11.0
	水温	－	－	29.0	4.0	17.4				18.0	17.0	22.0	26.0	29.0	27.0	23.0	18.0	9.0	6.5	4.0	9.0
1	一般細菌	1 mL の検水で形成される集落数が 100 以下であること	0	7	0	1				1	0	0	1	0	7	4	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	－				検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
8	六価クロム化合物	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満					0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満					0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.7	0.7	0.7								0.7							
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満								0.08未満							
13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満					0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	
14	四塩化炭素	0.002	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満							
15	１，４－ジオキサン	0.05	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満					0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
16	シス－１，２－ジクロロエチレン 及びトランス－１，２－ジクロロエチレン	0.04	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
17	ジクロロメタン	0.02	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
20	ベンゼン	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
21	塩素酸	0.6	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満					0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	
22	クロロ酢酸	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満					0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	0.001	0.006	0.001未満	0.003					0.002			0.006			0.002			0.001未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満					0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
26	臭素酸	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	0.001	0.009	0.001未満	0.004					0.003			0.009			0.003			0.001未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満					0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.003	0.001未満	0.001					0.001			0.003			0.001			0.001未満	
30	ブロモホルム	0.09	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.008	0.008未満	0.008未満	0.008未満					0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満					0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	
34	鉄及びその化合物	0.3	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満								0.03未満							
35	銅及びその化合物	1.0	0.01	0.01	0.01	0.01								0.01							
36	ナトリウム及びその化合物	200	0.1	4.3	4.3	4.3								4.3							
37	マンガン及びその化合物	0.05	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満								0.005未満							
38	塩化物イオン	200	0.2	2.5	2.1	2.3				2.5	2.3	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	2.2	2.4	2.4	2.4	2.5
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300	1.0	41	41	41	○							41							
40	蒸発残留物	500	1	83	83	83	○							83							
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満							
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満					0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
45	フェノール類	0.005	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満							
46	有機物（ＴＯＣ）	3	0.1	0.3	0.1	0.2				0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2
47	ｐＨ値	5.8 以上 8.6 以下	－	7.7	7.2	7.5				7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	－	－	－	－				異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	－	－	－	－				異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満				0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満				0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
00	残留塩素	1.0	0.01	0.40	0.30	0.33		○		0.3	0.3	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.3	0.40	0.40

定量下限値以下の値は、統計上『０』として取り扱った。
最大値の基準値に対する比が該当すれば、○印を表示しその欄を赤色で表示

２０２４年度　水質検査結果

清水　簡易水道板尾配水区

	項　目　名	基準値	定量下限値	統　計			最大値の基準値に対する比			検　査　実　績　推　移											
				最大	最小	平均	＞１／１０	＞１／５	＞１／２	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
	採取日	―	―	－	－	－				2024/04/24	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/16	2024/08/20	2024/09/17	2024/10/15	2024/11/12	2024/12/17	2025/01/14	2025/02/18	2025/03/11
	時間	―	―	－	－	－				09:53	09:10	10:25	10:24	11:09	09:40	11:11	10:01	10:04	09:56	10:15	10:00
	気温	―	―	－	－	－				18.0	13.0	23.5	26.0	26.0	25.0	20.0	13.0	3.5	3.0	1.0	10.0
	水温	―	―	23.5	7.0	15.1				14.0	14.0	17.0	21.0	23.5	23.5	19.0	17.0	10.0	7.0	7.0	8.0
1	一般細菌	1 mL の検水で形成される集落数が 100 以下であること	0	3	0	1				0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	―	―	―	―				検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
8	六価クロム化合物	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満					0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満					0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.6	0.6	0.6								0.6							
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満								0.08未満							
13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満					0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	
14	四塩化炭素	0.002	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満							
15	１，４－ジオキサン	0.05	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満					0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
16	シス－１，２－ジクロロエチレン 及びトランス－１，２－ジクロロエチレン	0.04	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
17	ジクロロメタン	0.02	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
20	ベンゼン	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
21	塩素酸	0.6	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満					0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	
22	クロロ酢酸	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満					0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満					0.001			0.001			0.001			0.001未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満					0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	0.002	0.001	0.001					0.001			0.002			0.001			0.001	
26	臭素酸	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	0.001	0.005	0.001	0.003					0.003			0.005			0.004			0.001	
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満					0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.002	0.001未満	0.001					0.001			0.002			0.002			0.001未満	
30	ブロモホルム	0.09	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.008	0.008未満	0.008未満	0.008未満					0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.01	0.02	0.02	0.02								0.02							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満					0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	
34	鉄及びその化合物	0.3	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満								0.03未満							
35	銅及びその化合物	1.0	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満							
36	ナトリウム及びその化合物	200	0.1	4.7	4.7	4.7								4.7							
37	マンガン及びその化合物	0.05	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満								0.005未満							
38	塩化物イオン	200	0.2	4.1	2.8	3.5				4.0	3.9	3.1	2.9	3.2	2.9	3.0	2.8	3.7	3.9	4.0	4.1
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300	1.0	48	48	48	○							48							
40	蒸発残留物	500	1	100	100	100	○							100							
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満							
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.002	0.005	0.002未満	0.002未満		○			0.005			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
45	フェノール類	0.005	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満							
46	有機物（ＴＯＣ）	3	0.1	0.3	0.1	0.2				0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2
47	ｐＨ値	5.8 以上 8.6 以下	―	7.5	7.2	7.4				7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	―	―	―	―				異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	―	―	―	―				異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満				0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満				0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
00	残留塩素	1.0	0.01	0.40	0.30	0.33		○		0.3	0.4	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.3	0.40

定量下限値以下の値は、統計上『０』として取り扱った。
最大値の基準値に対する比が該当すれば、○印を表示しその欄を赤色で表示

２０２４年度　水質検査結果

清水　簡易水道押手配水区

	項　目　名	基準値	定量下限値	統計 最大	統計 最小	統計 平均	最大値の基準値に対する比 ＞１／１０	＞１／５	＞１／２	検査実績推移 ４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
	採取日	―	―	－	－	－				2024/04/24	2024/05/14	2024/06/11	2024/07/16	2024/08/20	2024/09/17	2024/10/15	2024/11/12	2024/12/17	2025/01/14	2025/02/18	2025/03/11
	時間	―	―	－	－	－				10:15	09:23	10:36	10:45	11:22	10:10	11:19	10:42	10:16	10:09	10:30	10:15
	気温	―	―	－	－	－				19.0	13.0	24.0	27.0	29.0	26.0	19.5	15.0	5.5	2.0	3.0	11.0
	水温	―	―	29.5	7.0	17.8				16.0	17.0	22.0	25.0	29.5	27.0	24.0	19.5	11.0	7.0	7.0	9.0
1	一般細菌	1 mL の検水で形成される集落数が 100 以下であること	0	3	0	0				0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	―	―	―	―				検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
8	六価クロム化合物	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満					0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満					0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.1	0.3	0.3	0.3								0.3							
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満								0.08未満							
13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満					0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	
14	四塩化炭素	0.002	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								0.0002未満							
15	１，４－ジオキサン	0.05	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満					0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
16	シス－１，２－ジクロロエチレン 及びトランス－１，２－ジクロロエチレン	0.04	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
17	ジクロロメタン	0.02	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
20	ベンゼン	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満							
21	塩素酸	0.6	0.06	0.06	0.06未満	0.06未満					0.06未満			0.06			0.06未満			0.06未満	
22	クロロ酢酸	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満					0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	0.001	0.006	0.002	0.005					0.006			0.006			0.006			0.002	
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.003	0.004	0.003未満	0.003未満	○				0.004			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満					0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満	
26	臭素酸	0.01	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	0.001	0.010	0.003	0.007					0.007			0.010			0.008			0.003	
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.003	0.003	0.003未満	0.003未満					0.003			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.003	0.001	0.002					0.001			0.003			0.002			0.001	
30	ブロモホルム	0.09	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.008	0.008未満	0.008未満	0.008未満					0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満					0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	
34	鉄及びその化合物	0.3	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満								0.03未満							
35	銅及びその化合物	1.0	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満							
36	ナトリウム及びその化合物	200	0.1	4.5	4.5	4.5								4.5							
37	マンガン及びその化合物	0.05	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満								0.005未満							
38	塩化物イオン	200	0.2	2.6	2.3	2.5				2.5	2.4	2.4	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.6	2.5	2.5	2.6
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300	1.0	28	28	28								28							
40	蒸発残留物	500	1	61	61	61	○							61							
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満							
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満					0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
45	フェノール類	0.005	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								0.0005未満							
46	有機物（ＴＯＣ）	3	0.1	0.5	0.1	0.3	○			0.1	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.4
47	ｐＨ値	5.8 以上 8.6 以下	―	7.7	7.3	7.5				7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4	7.3
48	味	異常でないこと	―	―	―	―				異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49	臭気	異常でないこと	―	―	―	―				異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50	色度	5	0.5	0.6	0.5未満	0.5未満	○			0.5未満	0.6	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満				0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
00	残留塩素	1.0	0.01	0.40	0.30	0.34		○		0.3	0.3	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.4

定量下限値以下の値は、統計上『０』として取り扱った。
最大値の基準値に対する比が該当すれば、○印を表示しその欄を赤色で表示